

หมวดงานครุภัณฑ์ ปรับปรุงอาคารศิลปศาสตร์

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

1. เครื่องปรับอากาศขนาดทำความเย็น 36,000 บีทียู / ชม. ประกอบด้วย
 - 1.1 เป็นเครื่องปรับอากาศแยกส่วน แบบแขวนเพดาน
 - 1.2 มีขนาดการทำความเย็นไม่น้อยกว่า 36,000 Btu
 - 1.3 ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 50 Hz 220 V
 - 1.4 มีค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น (EER) 11.99 แสดงโดยฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 - 1.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานการประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5
 - 1.6 ควบคุมการทำงานโดยรีโมทไร้สาย
 - 1.7 สามารถปรับทิศทางลมได้ 4 ทิศทาง ทั้งในแนวนอน-ล่าง อัตโนมัติ และซ้าย-ขวา แบบปรับด้วยมือโดยมีปริมาณลมเย็นได้ไม่ต่ำกว่า 1,200 ลูกบาศก์ฟุต/นาที
 - 1.8 เครื่องควบคุมความเย็นแยกจากตัวเครื่องเป็นแบบมีสาย ระบบ Digital Control สามารถควบคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วง 15 – 30 องศาและสามารถปรับเพิ่ม – ลดอุณหภูมิช่วงละ 0.5 องศา
 - 1.9 ใช้กับน้ำยา R- 410A
 - 1.10 รับประกัน 5 ปี