



มทร.ล้านนา เชียงราย

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(Standard Operation Procedure)  
การล้างหน้าทรายกรองระบบผลิตน้ำประปา

ออกวันที่ : 25-Aug-65  
เขียนโดย : นายสุธรรม มูลฟู  
ควบคุมโดย : ทน.หน่วยสาธารณสุขภาค  
อนุมัติโดย : ทน.งานบริการ

ลำดับ	แผนภูมิ (Flowchart)	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	เริ่มต้น			
1		1.1 เช็ควาล์วการไหลของน้ำหลังเครื่องกรอง 1.2 สังเกตดูที่น้ำล้นหน้าเครื่องกรอง 1.3 ตรวจสอบคุณภาพทรายกรอง	5 นาที	-
2		2.1 แจ้งบุคลากรผู้ใช้น้ำในกลุ่มไลน์มหาวิทยาลัย	5 นาที	-
3		3.1 หยุดจ่ายน้ำ 3.2 เปิดน้ำเข้าระบบล้าง 3.3 ปิดระบบล้าง	30 นาที	-
4		4.1 ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	5 นาที	-
5		5.1 จ่ายน้ำเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปา	5 นาที	-
6		6.1 แจ้งบุคลากรผู้ใช้น้ำในกลุ่มไลน์มหาวิทยาลัย	5 นาที	-
7		7.1 แจ้งซ่อม 7.2 ให้ข้อมูล 7.3 ทาราคา 7.4.ขออนุมัติงบประมาณ 7.5 เปลี่ยนทรายกรอง	-	ใบแจ้งซ่อม
	สิ้นสุด			