

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เดือน	ปี พ.ศ. 2567			ปี พ.ศ. 2568			จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
	หน่วย (kw.h)	พลังงาน (บาท)	ราคา/หน่วย	หน่วย (kw.h)	พลังงาน (บาท)	ราคา/หน่วย	เพิ่ม / ลด	เพิ่ม / ลด
มกราคม	38,235.99	180,740.39	4.73	29,504.00	133,062.70	4.51	ลด -22.84 %	ลด -26.38 %
กุมภาพันธ์	38,187.00	175,155.46	4.59	39,866.00	191,640.63	4.81	เพิ่ม 4.40 %	เพิ่ม 9.41 %
มีนาคม	55,315.00	266,792.79	4.82	53,360.00	268,162.51	5.03	ลด -3.53 %	เพิ่ม 0.51 %
เมษายน	37,396.99	171,896.21	4.60	41,362.99	191,950.80	4.64	เพิ่ม 10.61 %	เพิ่ม 11.67 %
พฤษภาคม	48,724.01	229,433.87	4.71	40,170.00	183,952.52	4.58	ลด -17.56 %	ลด -19.82 %
มิถุนายน	50,858.00	246,525.62	4.85	-	-	#DIV/0!	ลด -100.00 %	ลด -100.00 %
กรกฎาคม	64,888.00	323,328.03	4.98	-	-	#DIV/0!	ลด -100.00 %	ลด -100.00 %
สิงหาคม	58,597.00	304,000.38	5.19	-	-	#DIV/0!	ลด -100.00 %	ลด -100.00 %
กันยายน	57,054.00	285,862.33	5.01	-	-	#DIV/0!	ลด -100.00 %	ลด -100.00 %
ตุลาคม	50,094.99	247,946.62	4.95	-	-	#DIV/0!	ลด -100.00 %	ลด -100.00 %
พฤศจิกายน	39,071.01	192,071.46	4.92	-	-	#DIV/0!	ลด -100.00 %	ลด -100.00 %
ธันวาคม	36,228.00	173,836.87	4.80	-	-	#DIV/0!	ลด -100.00 %	ลด -100.00 %
รวม	574,649.99	2,797,590.03		204,262.99	968,769.16			
เฉลี่ย	47,887.50	233,132.50	4.84	17,021.92	80,730.76	#DIV/0!		

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า มทร.ล้านนา พิษณุโลก ปี พ.ศ. 2568

เดือน	ปริมาณการใช้ = การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			ปริมาณการใช้ = เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าประจำอาคาร				
	หน่วย (kw.h)	ค่าพลังงาน (บาท)	ราคา/หน่วย	เครื่องวัดได้ (kw.h)	เครื่องวัดได้ (บาท)	เปรียบเทียบ (kw.h)	ไม่มีเครื่องวัด (kw.h)	ไม่มีเครื่องวัด (บาท)
มกราคม	29,504.00	133,062.70	4.51	37,930.79	171,067.43	มากกว่า-การไฟฟ้าฯ	เกิน 8,426.79	เกิน 38,004.73
กุมภาพันธ์	39,866.00	191,640.63	4.81	40,939.81	196,802.56	มากกว่า-การไฟฟ้าฯ	เกิน 1,073.81	เกิน 5,161.93
มีนาคม	53,360.00	268,162.51	5.03	47,688.30	239,659.19	น้อยกว่า-การไฟฟ้าฯ	ขาด - 5,671.70	ขาด - 28,503.32
เมษายน	41,362.99	191,950.80	4.64	40,238.76	186,733.65	น้อยกว่า-การไฟฟ้าฯ	ขาด - 1,124.23	ขาด - 5,217.15
พฤษภาคม	40,170.00	183,952.52	4.58	37,255.81	170,607.42	น้อยกว่า-การไฟฟ้าฯ	ขาด - 2,914.19	ขาด - 13,345.10
มิถุนายน	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	เท่ากัน	เท่ากัน -	### #DIV/0!
กรกฎาคม	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	เท่ากัน	เท่ากัน -	### #DIV/0!
สิงหาคม	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	เท่ากัน	เท่ากัน -	### #DIV/0!
กันยายน	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	เท่ากัน	เท่ากัน -	### #DIV/0!
ตุลาคม	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	เท่ากัน	เท่ากัน -	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	เท่ากัน	เท่ากัน -	### #DIV/0!
ธันวาคม	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	เท่ากัน	เท่ากัน -	### #DIV/0!
รวม	204,262.99	968,769.16	#DIV/0!	204,053.47	#DIV/0!		- 209.52	#DIV/0!
เฉลี่ย	17,021.92	80,730.76	#DIV/0!	17,004.46	#DIV/0!		- 17.46	#DIV/0!

รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 1 อำนวยการ

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารฯของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	265.97	1,257.23	163.12	735.67	ลด -38.67	ลด -41.49
กุมภาพันธ์	280.12	1,284.85	230.99	1,110.40	ลด -17.54	ลด -13.58
มีนาคม	491.35	2,369.86	393.59	1,978.00	ลด -19.90	ลด -16.54
เมษายน	462.18	2,124.42	479.44	2,224.91	เพิ่ม 3.73	เพิ่ม 4.73
พฤษภาคม	659.14	3,103.79	453.01	2,074.49	ลด -31.27	ลด -33.16
มิถุนายน	537.07	2,603.36	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	504.14	2,512.06	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	539.23	2,797.52	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	418.76	2,098.15	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	478.00	2,365.87	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	388.16	1,908.18	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	247.06	1,185.50	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	439.27	2,134.23	143.35	#DIV/0!		
รวม	5,271.18	25,610.78	1,720.15	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 2 ปฏิบัติการรวม

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	1,268.92	5,998.15	1,615.36	7,285.25	เพิ่ม 27.30	เพิ่ม 21.46
กุมภาพันธ์	1,479.53	6,786.28	955.06	4,591.09	ลด -35.45	ลด -32.35
มีนาคม	1,918.89	9,255.10	1,997.94	10,040.72	เพิ่ม 4.12	เพิ่ม 8.49
เมษายน	1,330.24	6,114.48	2,383.05	11,058.88	เพิ่ม 79.14	เพิ่ม 80.86
พฤษภาคม	1,991.84	9,379.27	2,257.23	10,336.65	เพิ่ม 13.32	เพิ่ม 10.21
มิถุนายน	1,776.77	8,612.59	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	2,358.19	11,750.54	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	2,239.42	11,618.08	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	2,542.33	12,738.04	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	2,264.09	11,206.18	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	1,709.76	8,405.11	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	1,203.30	5,773.93	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	1,840.27	8,969.81	767.39	#DIV/0!		
รวม	22,083.28	107,637.76	9,208.64	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	122.00	576.69	37.60	169.58	ลด -69.18	ลด -70.60
กุมภาพันธ์	128.10	587.57	81.30	390.82	ลด -36.53	ลด -33.49
มีนาคม	149.40	720.58	44.40	223.13	ลด -70.28	ลด -69.03
เมษายน	169.50	779.11	24.30	112.77	ลด -85.66	ลด -85.53
พฤษภาคม	215.30	1,013.81	30.10	137.84	ลด -86.02	ลด -86.40
มิถุนายน	132.40	641.79	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	141.00	702.58	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	134.10	695.71	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	123.30	617.78	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	141.70	701.35	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	100.50	494.05	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	40.30	193.38	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	133.13	643.70	18.14	#DIV/0!		
รวม	1,597.60	7,724.40	217.70	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	244.31	1,154.85	289.85	1,307.22	เพิ่ม 18.64	เพิ่ม 13.19
กุมภาพันธ์	324.27	1,487.36	560.01	2,692.04	เพิ่ม 72.70	เพิ่ม 80.99
มีนาคม	828.70	3,996.95	783.20	3,936.00	ลด -5.49	ลด -1.52
เมษายน	358.34	1,647.12	374.85	1,739.54	เพิ่ม 4.61	เพิ่ม 5.61
พฤษภาคม	296.06	1,394.10	327.32	1,498.91	เพิ่ม 10.56	เพิ่ม 7.52
มิถุนายน	436.87	2,117.65	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	538.65	2,684.02	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	423.62	2,197.73	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	536.11	2,686.12	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	876.65	4,339.00	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	495.50	2,435.86	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	409.92	1,966.97	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	480.75	2,342.31	194.60	#DIV/0!		
รวม	5,769.00	28,107.72	2,335.23	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


แปลงนา

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	4,504.40	21,292.17	6,450.60	29,092.13	เพิ่ม 43.21	เพิ่ม 36.63
กุมภาพันธ์	1,520.30	6,973.29	5,294.30	25,450.33	เพิ่ม 248.24	เพิ่ม 264.97
มีนาคม	1,166.90	5,628.14	3,862.60	19,411.63	เพิ่ม 231.01	เพิ่ม 244.90
เมษายน	82.20	377.83	2,550.50	11,835.96	เพิ่ม 3002.80	เพิ่ม 3032.58
พฤษภาคม	1,103.90	5,198.10	4,289.10	19,641.29	เพิ่ม 288.54	เพิ่ม 277.86
มิถุนายน	3,892.90	18,870.18	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	6,536.20	32,568.99	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	3,110.60	16,137.75	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	1,682.00	8,427.46	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	1,887.00	9,339.76	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	4,934.80	24,259.27	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	4,439.30	21,301.59	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	2,905.04	14,197.88	1,870.59	#DIV/0!		
รวม	34,860.50	170,374.52	22,447.10	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 6 แผนกทะเบียน

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	29.89	141.29	33.67	151.85	เพิ่ม 12.65	เพิ่ม 7.48
กุมภาพันธ์	44.01	201.86	31.95	153.59	ลด -27.40	ลด -23.92
มีนาคม	66.00	318.33	157.65	792.28	เพิ่ม 138.86	เพิ่ม 148.89
เมษายน	85.28	391.99	246.57	1,144.24	เพิ่ม 189.13	เพิ่ม 191.90
พฤษภาคม	513.48	2,417.90	68.78	314.97	ลด -86.61	ลด -86.97
มิถุนายน	500.93	2,428.17	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	167.67	835.48	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	393.18	2,039.81	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	92.87	465.31	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	97.03	480.25	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	60.97	299.73	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	39.93	191.60	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	174.27	850.98	44.88	#DIV/0!		
รวม	2,091.24	10,211.73	538.62	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	1,285.67	6,077.32	1,150.68	5,189.55	ลด -10.50	ลด -14.61
กุมภาพันธ์	1,044.31	4,790.02	1,662.19	7,990.35	เพิ่ม 59.17	เพิ่ม 66.81
มีนาคม	2,445.85	11,796.71	2,075.71	10,431.55	ลด -15.13	ลด -11.57
เมษายน	1,252.07	5,755.17	1,337.56	6,207.14	เพิ่ม 6.83	เพิ่ม 7.85
พฤษภาคม	2,021.88	9,520.72	1,204.16	5,514.27	ลด -40.44	ลด -42.08
มิถุนายน	2,605.62	12,630.31	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	3,517.55	17,527.47	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	2,759.22	14,314.79	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	2,736.04	13,708.61	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	3,433.03	16,991.88	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	1,681.08	8,264.12	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	1,422.27	6,824.64	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	2,183.72	10,683.48	619.19	#DIV/0!		
รวม	26,204.59	128,201.77	7,430.30	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 8 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	43.42	205.25	37.79	170.43	ลด -12.97	ลด -16.96
กุมภาพันธ์	31.57	144.80	36.00	173.06	เพิ่ม 14.03	เพิ่ม 19.51
มีนาคม	29.30	141.32	41.11	206.60	เพิ่ม 40.31	เพิ่ม 46.19
เมษายน	30.95	142.26	16.43	76.25	ลด -46.91	ลด -46.40
พฤษภาคม	27.85	131.14	19.94	91.31	ลด -28.40	ลด -30.37
มิถุนายน	43.21	209.45	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	53.04	264.29	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	47.66	247.26	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	52.94	265.25	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	48.30	239.06	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	26.08	128.21	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	23.83	114.35	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	38.18	186.05	12.61	#DIV/0!		
รวม	458.15	2,232.64	151.27	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 9 สาขาวิชาพืชศาสตร์

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	1,894.45	8,955.01	1,606.18	7,243.85	ลด -15.22	ลด -19.11
กุมภาพันธ์	2,054.62	9,424.09	2,774.68	13,338.22	เพิ่ม 35.05	เพิ่ม 41.53
มีนาคม	2,970.47	14,327.04	1,356.32	6,816.23	ลด -54.34	ลด -52.42
เมษายน	1,961.68	9,016.91	1,937.48	8,991.15	ลด -1.23	ลด -0.29
พฤษภาคม	2,310.89	10,881.63	1,937.49	8,872.45	ลด -16.16	ลด -18.46
มิถุนายน	2,028.60	9,833.30	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	2,310.85	11,514.65	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	2,451.80	12,719.90	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	2,530.48	12,678.67	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	2,723.79	13,481.48	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	2,439.38	11,991.89	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	1,675.37	8,039.12	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	2,279.37	11,071.97	801.01	#DIV/0!		
รวม	27,352.38	132,863.68	9,612.15	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 10 ปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	1,314.62	6,214.17	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
กุมภาพันธ์	1,370.10	6,284.35	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
มีนาคม	831.35	4,009.73	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
เมษายน	1,268.61	5,831.20	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
พฤษภาคม	955.89	4,501.14	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
มิถุนายน	878.71	4,259.40	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	825.82	4,114.95	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	-	-	-	#DIV/0!	### #DIV/0!	### #DIV/0!
กันยายน	-	-	-	#DIV/0!	### #DIV/0!	### #DIV/0!
ตุลาคม	-	-	-	#DIV/0!	### #DIV/0!	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	-	-	-	#DIV/0!	### #DIV/0!	### #DIV/0!
ธันวาคม	-	-	-	#DIV/0!	### #DIV/0!	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	620.43	2,934.58	-	#DIV/0!		
รวม	7,445.10	35,214.93	-	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 11 เรือนรวม 1

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	221.30	1,046.08	120.58	543.81	ลด -45.51	ลด -48.01
กุมภาพันธ์	180.31	827.04	232.12	1,115.83	เพิ่ม 28.73	เพิ่ม 34.92
มีนาคม	509.75	2,458.60	289.35	1,454.14	ลด -43.24	ลด -40.86
เมษายน	119.68	550.11	123.24	571.91	เพิ่ม 2.97	เพิ่ม 3.96
พฤษภาคม	345.10	1,625.02	123.11	563.76	ลด -64.33	ลด -65.31
มิถุนายน	201.05	974.56	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	893.05	4,449.95	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	718.12	3,725.60	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	775.94	3,887.76	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	646.44	3,199.57	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	200.70	986.63	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	217.24	1,042.41	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	419.06	2,064.44	74.03	#DIV/0!		
รวม	5,028.68	24,773.33	888.40	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

อาคาร 12 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	209.49	990.25	186.17	839.62	ลด -11.13	ลด -15.21
กุมภาพันธ์	276.30	1,267.33	354.36	1,703.45	เพิ่ม 28.25	เพิ่ม 34.41
มีนาคม	662.87	3,197.12	661.52	3,324.49	ลด -0.20	เพิ่ม 3.98
เมษายน	521.11	2,395.30	660.89	3,066.95	เพิ่ม 26.82	เพิ่ม 28.04
พฤษภาคม	902.14	4,248.04	634.61	2,906.10	ลด -29.66	ลด -31.59
มิถุนายน	862.59	4,181.26	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	1,358.00	6,766.73	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	1,308.15	6,786.66	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	1,127.16	5,647.50	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	1,075.11	5,321.29	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	655.43	3,222.07	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	494.85	2,374.49	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	787.77	3,866.50	208.13	#DIV/0!		
รวม	9,453.20	46,398.04	2,497.55	#DIV/0!		

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ปี 2567 - 2568
อาคาร 12 คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 13 สาขาวิชาประมง

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	396.99	1,876.56	615.53	2,776.03	เพิ่ม 55.05	เพิ่ม 47.93
กุมภาพันธ์	428.84	1,967.00	546.47	2,626.95	เพิ่ม 27.43	เพิ่ม 33.55
มีนาคม	571.42	2,756.05	670.56	3,369.92	เพิ่ม 17.35	เพิ่ม 22.27
เมษายน	464.74	2,136.19	506.56	2,350.76	เพิ่ม 9.00	เพิ่ม 10.04
พฤษภาคม	425.18	2,002.11	406.30	1,860.59	ลด -4.44	ลด -7.07
มิถุนายน	443.48	2,149.69	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	538.84	2,684.97	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	561.08	2,910.87	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	592.25	2,967.40	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	614.20	3,040.00	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	593.43	2,917.28	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	512.88	2,461.01	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	511.94	2,489.09	228.79	#DIV/0!		
รวม	6,143.33	29,869.12	2,745.42	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

อาคาร 14 วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป


ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	3,038.49	14,362.85	2,766.70	12,477.79	ลด -8.94	ลด -13.12
กุมภาพันธ์	2,917.64	13,382.58	2,725.40	13,101.32	ลด -6.59	ลด -2.10
มีนาคม	4,080.71	19,681.89	4,453.70	22,382.22	เพิ่ม 9.14	เพิ่ม 13.72
เมษายน	1,952.34	8,973.98	2,551.87	11,842.31	เพิ่ม 30.71	เพิ่ม 31.96
พฤษภาคม	2,894.62	13,630.32	2,411.13	11,041.41	ลด -16.70	ลด -18.99
มิถุนายน	4,096.06	19,854.96	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	4,614.21	22,991.98	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	3,553.70	18,436.54	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	4,205.28	21,070.06	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	3,293.26	16,300.09	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	2,625.48	12,906.75	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	2,705.40	12,981.62	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	3,331.43	16,214.47	1,242.40	#DIV/0!		
รวม	39,977.19	194,573.63	14,908.80	#DIV/0!		

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ปี 2567 - 2568

อาคาร 14 วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 15 อเนกประสงค์

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	292.01	1,380.32	756.70	3,412.71	เพิ่ม 159.13	เพิ่ม 147.24
กุมภาพันธ์	717.84	3,292.58	657.83	3,162.27	ลด -8.36	ลด -3.96
มีนาคม	650.64	3,138.14	983.43	4,942.26	เพิ่ม 51.15	เพิ่ม 57.49
เมษายน	272.45	1,252.32	1,021.50	4,740.42	เพิ่ม 274.93	เพิ่ม 278.53
พฤษภาคม	905.71	4,264.85	1,338.28	6,128.45	เพิ่ม 47.76	เพิ่ม 43.70
มิถุนายน	889.67	4,312.53	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	1,579.52	7,870.53	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	1,063.13	5,515.50	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	1,397.50	7,002.01	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	861.88	4,265.90	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	789.22	3,879.77	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	624.67	2,997.42	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	837.02	4,097.66	396.48	#DIV/0!		
รวม	10,044.24	49,171.87	4,757.74	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 16 หอประชุมบ้านกร่าง 50 ปี

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	881.70	4,167.77	51.70	233.17	ลด -94.14	ลด -94.41
กุมภาพันธ์	1,066.80	4,893.18	1,858.80	8,935.47	เพิ่ม 74.24	เพิ่ม 82.61
มีนาคม	1,171.30	5,649.36	2,408.70	12,105.00	เพิ่ม 105.64	เพิ่ม 114.27
เมษายน	287.40	1,321.04	779.10	3,615.52	เพิ่ม 171.09	เพิ่ม 173.69
พฤษภาคม	374.10	1,761.58	229.70	1,051.88	ลด -38.60	ลด -40.29
มิถุนายน	1,487.80	7,211.86	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	2,240.20	11,162.61	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	1,737.20	9,012.57	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	2,636.30	13,208.87	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	893.00	4,419.93	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	570.30	2,803.57	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	115.70	555.18	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	1,121.82	5,513.96	444.00	#DIV/0!		
รวม	13,461.80	66,167.52	5,328.00	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 17 อัจฉรินทร์-สนามกีฬากลาง

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารฯของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	113.33	535.71	1,476.93	6,660.94	เพิ่ม 1203.21	เพิ่ม 1143.39
กุมภาพันธ์	217.81	999.05	528.67	2,541.38	เพิ่ม 142.72	เพิ่ม 154.38
มีนาคม	1.21	5.84	88.06	442.55	เพิ่ม 7177.69	เพิ่ม 7483.06
เมษายน	2.46	11.31	596.29	2,767.17	เพิ่ม #####	เพิ่ม #####
พฤษภาคม	0.40	1.88	0.21	0.96	ลด -47.50	ลด -48.94
มิถุนายน	35.18	170.53	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	97.57	486.18	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	238.42	1,236.92	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	280.81	1,406.97	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	287.84	1,424.67	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	312.88	1,538.11	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	80.22	384.93	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	139.01	683.51	224.18	#DIV/0!		
รวม	1,668.13	8,202.08	2,690.16	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 18 โรงอาหาร

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	646.51	3,056.03	492.43	2,220.85	ลด -23.83	ลด -27.33
กุมภาพันธ์	1,240.09	5,688.02	1,135.51	5,458.53	ลด -8.43	ลด -4.03
มีนาคม	591.53	2,853.04	662.25	3,328.16	เพิ่ม 11.96	เพิ่ม 16.65
เมษายน	145.93	670.77	736.31	3,416.95	เพิ่ม 404.56	เพิ่ม 409.41
พฤษภาคม	144.13	678.69	175.82	805.14	เพิ่ม 21.99	เพิ่ม 18.63
มิถุนายน	461.93	2,239.13	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	1,267.17	6,314.13	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	1,139.82	5,913.37	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	1,450.88	7,269.46	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	998.37	4,941.46	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	356.98	1,754.90	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	837.64	4,019.34	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	773.42	3,783.20	266.86	#DIV/0!		
รวม	9,280.98	45,398.35	3,202.32	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 19 ปฏิบัติงานพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารฯของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	182.40	862.20	342.00	1,542.42	เพิ่ม 87.50	เพิ่ม 78.89
กุมภาพันธ์	515.45	2,364.26	383.10	1,841.61	ลด -25.68	ลด -22.11
มีนาคม	515.45	2,486.09	505.20	2,538.90	ลด -1.99	เพิ่ม 2.12
เมษายน	371.00	1,705.31	134.00	621.85	ลด -63.88	ลด -63.53
พฤษภาคม	239.90	1,129.65	220.40	1,009.29	ลด -8.13	ลด -10.65
มิถุนายน	421.20	2,041.70	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	315.50	1,572.09	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	697.60	3,619.14	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	707.00	3,542.34	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	1,176.40	5,822.63	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	171.50	843.09	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	185.80	891.54	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	458.27	2,240.00	132.06	#DIV/0!		
รวม	5,499.20	26,880.04	1,584.70	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 20 ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารฯของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	487.03	2,302.18	489.94	2,209.62	เพิ่ม 0.60	ลด -4.02
กุมภาพันธ์	583.37	2,675.79	621.49	2,987.58	เพิ่ม 6.53	เพิ่ม 11.65
มีนาคม	852.35	4,111.02	805.33	4,047.21	ลด -5.52	ลด -1.55
เมษายน	685.75	3,152.07	667.49	3,097.58	ลด -2.66	ลด -1.73
พฤษภาคม	824.22	3,881.13	727.35	3,330.79	ลด -11.75	ลด -14.18
มิถุนายน	882.57	4,278.11	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	1,114.89	5,555.34	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	918.45	4,764.91	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	1,051.90	5,270.42	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	1,037.12	5,133.26	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	678.88	3,337.35	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	671.10	3,220.21	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	815.64	3,973.48	275.97	#DIV/0!		
รวม	9,787.63	47,681.77	3,311.60	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 21 โรงปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	29.00	137.08	66.76	301.09	เพิ่ม 130.21	เพิ่ม 119.64
กุมภาพันธ์	38.72	177.60	110.55	531.43	เพิ่ม 185.51	เพิ่ม 199.23
มีนาคม	84.52	407.65	167.82	843.39	เพิ่ม 98.56	เพิ่ม 106.89
เมษายน	2.94	13.51	95.75	444.34	เพิ่ม 3156.80	เพิ่ม 3188.06
พฤษภาคม	21.49	101.19	92.57	423.91	เพิ่ม 330.76	เพิ่ม 318.91
มิถุนายน	29.15	141.30	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	141.24	703.78	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	275.62	1,429.91	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	392.24	1,965.27	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	264.07	1,307.02	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	45.99	226.08	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	49.65	238.24	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	114.55	570.72	44.45	#DIV/0!		
รวม	1,374.63	6,848.65	533.45	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

อาคาร 22 โรงปฏิบัติงานช่างยนต์


การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารฯของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	180.53	853.36	114.17	514.91	ลด -36.76	ลด -39.66
กุมภาพันธ์	58.31	267.46	71.32	342.84	เพิ่ม 22.31	เพิ่ม 28.19
มีนาคม	178.07	858.86	100.21	503.61	ลด -43.72	ลด -41.36
เมษายน	62.45	287.05	84.55	392.37	เพิ่ม 35.39	เพิ่ม 36.69
พฤษภาคม	87.47	411.88	70.97	325.00	ลด -18.86	ลด -21.09
มิถุนายน	171.47	831.17	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	74.54	371.42	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	71.61	371.51	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	156.59	784.58	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	182.58	903.69	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	106.10	521.58	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	105.47	506.09	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	119.60	580.72	36.77	#DIV/0!		
รวม	1,435.19	6,968.65	441.22	#DIV/0!		

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ปี 2567 - 2568
อาคาร 22 โรงปฏิบัติงานช่างยนต์



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

อาคาร 23 โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร


การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	737.36	3,485.48	652.41	2,942.36	ลด -11.52	ลด -15.58
กุมภาพันธ์	755.91	3,467.19	768.87	3,696.05	เพิ่ม 1.71	เพิ่ม 6.60
มีนาคม	818.14	3,946.02	787.02	3,955.20	ลด -3.80	เพิ่ม 0.23
เมษายน	624.33	2,869.75	653.99	3,034.93	เพิ่ม 4.75	เพิ่ม 5.76
พฤษภาคม	697.86	3,286.12	573.56	2,626.53	ลด -17.81	ลด -20.07
มิถุนายน	641.36	3,108.88	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	866.20	4,316.16	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	922.10	4,783.84	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	861.77	4,317.80	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	811.86	4,018.32	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	577.19	2,837.44	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	567.60	2,723.58	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	740.14	3,596.71	286.32	#DIV/0!		
รวม	8,881.68	43,160.58	3,435.85	#DIV/0!		

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ปี 2567 - 2568
อาคาร 23 โรงงานแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

อาคาร 24 โรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง


การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	130.29	615.88	183.93	829.52	เพิ่ม 41.17	เพิ่ม 34.69
กุมภาพันธ์	84.25	386.44	262.93	1,263.94	เพิ่ม 212.08	เพิ่ม 227.07
มีนาคม	266.63	1,286.00	347.29	1,745.32	เพิ่ม 30.25	เพิ่ม 35.72
เมษายน	609.14	2,799.93	218.74	1,015.09	ลด -64.09	ลด -63.75
พฤษภาคม	217.11	1,022.34	61.74	282.73	ลด -71.56	ลด -72.34
มิถุนายน	185.15	897.48	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	108.09	538.60	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	97.00	503.23	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	331.90	1,662.95	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	203.16	1,005.55	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	230.99	1,135.54	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	195.20	936.65	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	221.58	1,065.88	89.55	#DIV/0!		
รวม	2,658.91	12,790.57	1,074.63	#DIV/0!		

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ปี 2567 - 2568
อาคาร 24 โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
กระป๋อง



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 25 บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	5,123.20	24,217.21	5,143.90	23,198.93	เพิ่ม 0.40	ลด -4.20
กุมภาพันธ์	4,969.30	22,793.10	5,074.90	24,395.65	เพิ่ม 2.13	เพิ่ม 7.03
มีนาคม	5,882.30	28,371.24	6,349.00	31,907.12	เพิ่ม 7.93	เพิ่ม 12.46
เมษายน	5,769.10	26,517.81	5,365.10	24,897.50	ลด -7.00	ลด -6.11
พฤษภาคม	4,859.30	22,881.70	3,853.00	17,644.24	ลด -20.71	ลด -22.89
มิถุนายน	3,852.20	18,672.89	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	5,473.50	27,273.70	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	5,829.00	30,240.77	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	3,961.30	19,847.63	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	4,596.40	22,750.02	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	3,959.10	19,462.77	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	4,006.10	19,222.92	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	4,856.73	23,520.98	2,148.83	#DIV/0!		
รวม	58,280.80	282,251.76	25,785.90	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 26 โรงปฏิบัติงานอาหารสัตว์

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	155.10	733.15	203.40	917.33	เพิ่ม 31.14	เพิ่ม 25.12
กุมภาพันธ์	177.20	812.78	191.80	922.01	เพิ่ม 8.24	เพิ่ม 13.44
มีนาคม	211.50	1,020.10	233.30	1,172.46	เพิ่ม 10.31	เพิ่ม 14.94
เมษายน	220.70	1,014.45	235.60	1,093.34	เพิ่ม 6.75	เพิ่ม 7.78
พฤษภาคม	212.80	1,002.04	235.60	1,078.90	เพิ่ม 10.71	เพิ่ม 7.67
มิถุนายน	205.90	998.07	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	187.10	932.29	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	188.40	977.42	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	205.80	1,031.14	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	200.70	993.37	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	170.00	835.71	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	159.30	764.39	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	191.21	926.24	91.64	#DIV/0!		
รวม	2,294.50	11,114.91	1,099.70	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 27 โรงเลี้ยงไก่ไข่

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารฯของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	2,403.87	11,363.02	1,119.86	5,050.56	ลด -53.41	ลด -55.55
กุมภาพันธ์	2,479.89	11,374.72	2,882.61	13,857.05	เพิ่ม 16.24	เพิ่ม 21.82
มีนาคม	2,966.16	14,306.25	3,616.54	18,175.05	เพิ่ม 21.93	เพิ่ม 27.04
เมษายน	2,530.08	11,629.58	3,812.50	17,692.44	เพิ่ม 50.69	เพิ่ม 52.13
พฤษภาคม	2,428.94	11,437.50	4,665.13	21,363.27	เพิ่ม 92.06	เพิ่ม 86.78
มิถุนายน	2,567.87	12,447.32	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	2,348.86	11,704.05	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	2,851.37	14,792.87	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	1,822.65	9,132.17	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	9.68	47.91	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	48.02	236.06	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	289.31	1,388.23	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	1,895.56	9,154.97	1,341.39	#DIV/0!		
รวม	22,746.70	109,859.68	16,096.64	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 28 ระบบน้ำประปาส่วนกลาง

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	3,009.09	14,223.88	2,426.10	10,941.68	ลด -19.37	ลด -23.08
กุมภาพันธ์	2,863.50	13,134.25	2,260.90	10,868.42	ลด -21.04	ลด -17.25
มีนาคม	3,074.90	14,830.72	2,069.00	10,397.83	ลด -32.71	ลด -29.89
เมษายน	2,820.30	12,963.58	2,614.60	12,133.42	ลด -7.29	ลด -6.40
พฤษภาคม	2,793.55	13,154.40	2,041.90	9,350.58	ลด -26.91	ลด -28.92
มิถุนายน	2,730.40	13,235.16	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	2,618.74	13,048.82	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	1,940.68	10,068.22	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	2,033.98	10,191.02	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	1,861.20	9,212.06	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	1,996.15	9,812.99	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	2,117.40	10,160.16	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	2,488.32	12,002.94	951.04	#DIV/0!		
รวม	29,859.89	144,035.25	11,412.50	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 29 โรงเรียนสุทรและบ้านพัก

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	1,103.41	5,215.79	877.23	3,956.30	ลด -20.50	ลด -24.15
กุมภาพันธ์	1,257.84	5,769.44	774.80	3,724.56	ลด -38.40	ลด -35.44
มีนาคม	1,760.53	8,491.31	1,018.30	5,117.50	ลด -42.16	ลด -39.73
เมษายน	1,541.96	7,087.66	1,042.50	4,837.87	ลด -32.39	ลด -31.74
พฤษภาคม	1,562.44	7,357.29	961.10	4,401.21	ลด -38.49	ลด -40.18
มิถุนายน	1,491.98	7,232.12	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	1,540.24	7,674.81	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	1,505.59	7,810.98	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	1,529.78	7,664.78	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	1,270.52	6,288.48	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	1,106.05	5,437.30	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	816.51	3,917.95	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	1,373.90	6,662.32	389.49	#DIV/0!		
รวม	16,486.85	79,947.89	4,673.93	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


อาคาร 30 ฟีกอบรม

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารฯของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	1.50	7.09	7.40	33.37	เพิ่ม 393.33	เพิ่ม 370.69
กุมภาพันธ์	1.10	5.05	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
มีนาคม	-	-	-	-	### #DIV/0!	### #DIV/0!
เมษายน	-	-	0.30	1.39	### #DIV/0!	### #DIV/0!
พฤษภาคม	0.40	1.88	0.10	0.46	ลด -75.00	ลด -75.69
มิถุนายน	-	-	-	#DIV/0!	### #DIV/0!	### #DIV/0!
กรกฎาคม	-	-	-	#DIV/0!	### #DIV/0!	### #DIV/0!
สิงหาคม	-	-	-	#DIV/0!	### #DIV/0!	### #DIV/0!
กันยายน	3.60	18.04	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	0.90	4.45	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	0.40	1.97	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	3.30	15.83	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	0.93	4.53	0.65	#DIV/0!		
รวม	11.20	54.31	7.80	#DIV/0!		




รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568
อาคาร 31 โรงสีข้าว

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารฯของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	-	-	58.80	265.19	### #DIV/0!	### #DIV/0!
กุมภาพันธ์	25.00	114.67	33.60	161.52	เพิ่ม 34.40	เพิ่ม 40.86
มีนาคม	0.20	0.96	-	-	ลด -100.00	ลด -100.00
เมษายน	-	-	25.50	118.34	### #DIV/0!	### #DIV/0!
พฤษภาคม	-	-	-	-	### #DIV/0!	### #DIV/0!
มิถุนายน	-	-	-	#DIV/0!	### #DIV/0!	### #DIV/0!
กรกฎาคม	-	-	-	#DIV/0!	### #DIV/0!	### #DIV/0!
สิงหาคม	-	-	-	#DIV/0!	### #DIV/0!	### #DIV/0!
กันยายน	-	-	-	#DIV/0!	### #DIV/0!	### #DIV/0!
ตุลาคม	101.30	501.39	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	4.00	19.66	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	-	-	-	#DIV/0!	### #DIV/0!	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	10.88	53.06	9.83	#DIV/0!		
รวม	130.50	636.69	117.90	#DIV/0!		



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

อาคาร 16 ปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย


การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	8,014.10	37,882.41	8,170.30	36,847.96	เพิ่ม 1.95	ลด -2.73
กุมภาพันธ์	8,881.80	40,738.88	7,667.30	36,857.63	ลด -13.67	ลด -9.53
มีนาคม	12,448.10	60,039.11	10,589.20	53,216.39	ลด -14.93	ลด -11.36
เมษายน	8,579.70	39,436.81	8,794.20	40,810.73	เพิ่ม 2.50	เพิ่ม 3.48
พฤษภาคม	9,941.10	46,811.11	7,681.10	35,174.45	ลด -22.73	ลด -24.86
มิถุนายน	9,374.10	45,439.38	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	10,932.90	54,477.15	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	10,770.80	55,878.75	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	11,199.70	56,114.77	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	10,009.70	49,543.30	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	8,866.20	43,585.87	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	7,835.40	37,597.48	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	9,737.80	47,295.42	3,575.18	#DIV/0!		
รวม	116,853.60	567,545.03	42,902.10	#DIV/0!		

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ปี 2567 - 2568
อาคาร 16 ปฏิบัติการความเชี่ยวชาญ
เกษตรปลอดภัย (16)



รายงานพลังงาน เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

อาคาร 33 โรงกัญชา

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 เทียบกับปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2568 แสดงผลการเปรียบเทียบ และแนวโน้มการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2567 - 2568

เดือน	ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		(หน่วย)	(บาท)
	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	เพิ่ม/ลด (%)	เพิ่ม/ลด (%)
มกราคม	171.00	808.31	223.00	1,005.73	เพิ่ม 30.41	เพิ่ม 24.42
กุมภาพันธ์	169.00	775.17	170.00	817.21	เพิ่ม 0.59	เพิ่ม 5.42
มีนาคม	188.00	906.75	170.00	854.34	ลด -9.57	ลด -5.78
เมษายน	173.00	795.20	168.00	779.63	ลด -2.89	ลด -1.96
พฤษภาคม	175.00	824.05	165.00	755.59	ลด -5.71	ลด -8.31
มิถุนายน	190.00	920.99	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กรกฎาคม	182.00	906.88	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
สิงหาคม	177.00	918.27	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
กันยายน	193.00	967.00	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ตุลาคม	171.00	846.37	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
พฤศจิกายน	175.00	860.29	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ธันวาคม	167.00	801.33	-	#DIV/0!	ลด -100.00	### #DIV/0!
ค่าเฉลี่ย	177.58	860.89	74.67	#DIV/0!		
รวม	2,131.00	10,330.63	896.00	#DIV/0!		

